

Bezugsjahr: 2009

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	32,0	149,0	km	
	Freileitung	2,7	0,1	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			18.575	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		34.244.140	22.716.605	23.571.948	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		67	55	4763	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			7.846	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			5,50	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			103,94	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,23%	1,30%	3,42%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	424.599	304.393	778.970	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.507.962	kWh
	Kosten der Verlustenergie			116.414,66	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			7,720	Ct/kWh