

Bezugsjahr: 2021

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	40,0	161,0	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			20.345	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		29.779.890	17.096.350	19.832.596	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		68	59	5274	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			9.449	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			6,62	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			103,94	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,86%	0,94%	2,36%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	255.340	161.377	468.013	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			884.729	kWh
	Kosten der Verlustenergie			41.966,25	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			47,43	€/MWh